

Bijlage V - Beheerplan

In onderstaande tabel zijn beheeractiviteiten opgesomd met de planning van de frequentie en/of het planjaar.

Activiteiten	Frequentie	Planjaar	Toelichting / opm.
Reiniging			
Riolen gemengde stelsels	Varieert van 1x per 5jr tot 1x per 10jr	continu	
Riolen regenwater-stelsels	Varieert van 1x per 5jr tot 1x per 12jr	continu	
Riolen afvalwater-stelsels	Varieert van 1x per 3jr tot 1x per 10jr	continu	
Persleidingen	Enkel bij storingen	continu	afh. van noodzaak
Drukriolering - leidingen	Enkel bij storingen	continu	
Drukriolering - putten	Enkel bij storingen	continu	
Inspectieputten	Varieert van 1x per 3jr tot 1x per 12jr	continu	gelijktijdig met riolen, inclusief gangbaar houden putdeksels
Overstortputten	Varieert van 1x per 3jr tot 1x per 12jr	continu	gelijktijdig met riolen
Rioolgemalen (naast automatische reiniging)	± 1x per 5jr	continu	afh. van noodzaak
Reguleringsbassins	± 1x per 5jr		
Bergbezinkbassins (naast automatische reiniging)	± 1x per 5jr		
Kolken – centrum en invalswegen	2x per jr	continu	
Kolken – overig	1x per jr	continu	
Infiltratievoorzieningen - wadi's	1x per jr	continu	incl. inspectie
Infiltratievoorzieningen – overig	1x per jr	continu	incl. inspectie
Drainage en DT-riolen	1x per 2 jr	continu	
Inspectie			
Drukriolering – putten (visueel)	1x per jr	continu	inspectie en reiniging
Vrijvervalriolering – leidingen (video)	Na 40 jaar 1x per 7 jr	continu	Afhankelijk van leeftijd en klachten
Gemalen	1x per jr	continu	deels i.c.m. onderhoud
Preventief onderhoud (inclusief inspectie)			
Gemalen – gangbaar houden afsluiters/ kleppen	1x per jr	continu	
Gemalen – takels	1x per jr	continu	
Gemalen – pompen en elektr. installatie	1x per jr	continu	
Gemalen – grondwaterpompen	1x per jr	te starten	
Gemalen – vervanging meetapparatuur	1x per 15 jr	continu	afhankelijk van noodzaak
Gemalen – groot onderhoud (incl. bouwkundig)	1x per 20 jr	continu	
MBS[1] – hoofdpst en RTC-locaties	1x per jr	continu	(onderhoudscontract)
MBS – nieuwe meetlocaties	1x per jr	te starten	
Correctief onderhoud			
Rioolontstoppingen – huis- en kolkaansluitingen	incidenteel	continu	in opdr. van inwoners
Rioolontstoppingen – hoofdriolen	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Reparaties aan kolken	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Reparaties aan putafdekkingen	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Reparaties aan putten	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Reparaties aan huis- en kolkaansluitingen	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Reparaties aan hooftriolen	incidenteel	continu	afh. van noodzaak
Gegevensbeheer			
Rioleringsbeheergegevens (RB)	continu	continu	
Gemalenbeheer (i.c.m. MBS)	continu	continu	

Rioleringsystemen en afvoerend oppervlak	continu	continu	
Meetgegevens riolering	continu	uitbreiden	
Hydraulische beoordeling (i.v.m. modelkalibratie)	1x per 5jr	continu	
Controle en handhaving			
Opsporen foutieve aansluitingen – drukriolering	continu	continu	
Opsporen foutieve aansluitingen – gescheiden st.	continu	continu	